

Акт обследования объекта

«13» 08 2013г.

г. Хабаровск

Управление вневедомственной охраны по г. Хабаровску

680009, г. Хабаровск, ул. К.Маркса, 107 «Г», тел. 70-11-41, 27-08-06, 27-59-42, факс 27-08-08

УИК № 183 по адресу: г. Хабаровск, ул. Аврора 12 телефон 483559

Комиссия в составе представителей:

1. Представитель УВО по г. Хабаровску – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Хабаровскому краю Капитан Камаров Д. В.

2. Представитель УИК, Учреждения директор Гребенев С. А.

3. Прокуратура

4. Представитель МЧС

произвела обследование вышеуказанного объекта и установила, что

Объект расположен на 1 этаже двухэтажного здания, situated
здании.

Место проведения выборов автобусный зав.

Количество избирателей 2500

1. Телефон № 483601, АОН есть.

2. Видеонаблюдение: внутреннее или наружное (количество камер) 1 в помещении
2 на улице.

3. КТС (кнопка тревожной сигнализации) есть. УВО.

4. Сигнализация в помещении УИК (местная или УВО, ЧОП) нет.

5. Физическая охрана – сторож / ЧОП (наименование) двор 2 Капитан, Коса Сторож

6. Ограждение есть.

7. Сейф (прикреплен к полу или стене) не прикреплен.

8. Огнетушители 5 шт.

9. Пожарная сигнализация есть.

10. Решётки на окнах (с внутренней или внешней стороны помещения) нет

11. Подвальное помещение есть

12. Чердачное помещение есть.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В целях обеспечения надежной охраны собственности и устранения условий, способствующих хищениям, необходимо осуществить незамедлительно следующие мероприятия: в срок 23.08.2012 г.

1. На окнах с внутренней стороны помещения должны быть установлены распашные решетки, диаметр прутка не менее 15мм., расстояние между прутками по вертикали не более 100мм., между поперечными прутьями 200мм., решетки укрепить металлическими штырями на глубину 300мм через промежуточный интервал 400мм.

2. Оборудовать средствами ТСО и КТС (по сотовой связи) комнату для хранения документов избирательной комиссии и металлический сейф для сдачи на пульт УВО по г. Хабаровску, прикрепить сейф к полу или стене металлическими штырями.

3. Входные двери должны быть металлические, закрываться на два замка.

4. Установить в помещении кнопку тревожной сигнализации для вызова группы задержания наряда полиции.

5. Установить на телефонный аппарат систему АОН (автоматический определитель номера).

6. Рассмотреть вопрос об охране объекта силами подразделений филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Хабаровскому краю (тел. 451597, 452938) или ЧОП.

7. Установить по периметру объекту систему наружного и внутреннего видеонаблюдения.

8. Рассмотреть вопрос об установке ограждения на объекте.

Представители комиссии

Д. В. Камаров

3. С. А. Гребнев